

## 令和7年度 いの町水道用量水器購入仕様書

### 1. 適用範囲

この仕様書は、いの町（以下「町」という。）が購入する水道メーター（以下「メーター」という。）に適用する。

### 2. 適用法令及び適用規格

メーター納入者（以下「納入者」という。）が製造し納入するメーターは、以下の法令及び関連法規を遵守し、町が規定する事項を除き日本産業規格（以下「JIS規格」という。）及び関係諸規格を準用したものとする。

#### （1）計量法関係

計量法、計量法施行令、計量法施行規則、特定計量器検査規則、指定製造事業者の指定等に関する省令

#### （2）水道法関係

水道法、水道法施行令、水道法施行規則、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

#### （3）日本産業規格及びその引用規格

JIS B 8570-1、JIS B 8570-2、JIS B 7554

### 3. 契約不適合責任

（1）検定有効期間内にメーターの異常が疑われた場合、その原因を調査、報告をするとともに速やかに対策を施さなければならない。

（2）検定有効期間内に製造上の瑕疵、及び業務の不良に起因する故障等が生じた場合は、速やかに新品と交換しなければならない。

### 4. メーターの仕様

品名	Q3m3/h	R=Q3/Q1	購入方法	口径	材質	型式	個数
乾式接続線流羽根車式	2.5	100	ハーター	13	鉛レス銅合金	直読式	474
乾式接続線流羽根車式	4	100	ハーター	20	鉛レス銅合金	直読式	410
乾式接続線流羽根車式	6.3	100	ハーター	25	鉛レス銅合金	直読式	18
乾式接続線流羽根車式	10	100	ハーター	30	鉛レス銅合金	直読式	9
乾式接続線流羽根車式	16	100	ハーター	40	鉛レス銅合金	直読式	10
乾式軸流羽根車式フレンジタイプ伸縮補足管付属	16	100	ハーター	50	鉛レス銅合金	直読式	2

- (1) メーターは、計量法に基づく型式の承認を受けたものでなければならない。
- (2) メーター番号（テーキン）は上箱肩及び蓋表面テーキン座に打刻すること。
- (3) 蓋表面のメーター番号は同色をさけ、番号確認のしやすい色で塗ること。
- (4) メーター番号は注文時に指示する。
- (5) メーター蓋裏面に検定証印及び検定有効期限をラベル表示のこと。
- (6) メーター指示部分は下流側から見た読みとする。
- (7) メーター直読部カウンター部は黒字、白数字。
- (8) メーター円読部は赤又は黒印刷、赤針。
- (9) 電子式メーターの個別受信器は付属しない。

## 5. 納入

- (1) 納入はプラスチック箱に指示された順番に損傷のないように入れ、町管理の音竹緊急資材倉庫に納品すること。
  - (2) 納品期限については、発注後 2 ヶ月以内に納品するものとする。
  - (3) バーター購入の返却については、メーカー機種を問わず口径の物を引き取る
- こと。
- (3) メーター納入時には必要数のパッキンをメーターごとに付属すること。
  - (4) メーター納入時には、器差成績書もしくは検定合格書を提出すること。
  - (5) その他不明な点は上下水道課水道系の指示に従うこと。