




記号	盤名称	記号	補足
A 1	引込受電盤	HC-1N	
2	主変圧器盤	TC-1N	
3	自家発電連絡盤	LB-DGN	
4	照明変換器盤	LC-3N	
5	No. 1 低圧主幹盤	LC-1N	
6	No. 2 低圧主幹盤	LC-2N	
7	直流電源装置	DCB-1	
8	火災報知器	SOC-1	
9	受変電・自家発・沈殿池・主ポンプ 監視計器盤	KP-1	機能停止中
10	1系回分タンク監視計器盤	KP-2	機能停止中
11	回分タンク共用監視計器盤	KP-3	機能停止中
12	汚泥脱水監視計器盤	KP-4	機能停止中
13	汚泥濃縮監視計器盤	KP-6	
14	2系回分タンク監視計器盤	KP-5	
15	1系回分タンク監視計器盤	KP-7	既存通報装置
16	消毒・放流・汚泥脱水機監視計器盤	KP-8	
17	受変電・自家発・沈殿池・主ポンプ・ 回分タンク共用設備監視計器盤	KP-1N	
18	シーケンサ盤 (1)	SQC-1	既存PLC
19	シーケンサ盤 (2)	SQC-2	既存PLC
20			
21			
22			

B				
A				
MARK	REVISION	DATE	DESIGN	APPROVED


APPROVED	CHECKED	DESIGNED	TITLE
		藤原	
		2024-10-01	

いの町浄水苑	SCALE	SIZE	SHEET	EO 1
(既存) 設備配置図	1 : 10	3	DWG. No.	***-***-***





盤有効寸法 W 6 0 0 H 2 2 5 0 まで
正面有効スペース D 9 9 0
盤取付の際はパネル取外後加工可



(参考図) シーケンサ盤 (1) 側面取り付、監視装置他収納

銘 板 記 入 文 字

記号	記 入 文 字	数 量	寸 法	備 考
NP0	監視装置収納盤	1	20×100×2t	KS-1

型 式	屋内壁掛閉鎖型			備 考
材 質	函 体	鋼板	2.3 t	
	扉	鋼板	2.3 t	
	機 器 取 付 板	鋼板	2.3 t	
	ベ ー ス	無		
	ト ッ テ	A-140-2-1		
	キ ー	有 (No200)		
	扉 ス ト ッ パ	無		
塗 装 色	5Y7/1 半艶消し			

電気室 コントロールセンター

監視装置収納盤 <KS-1>

(新設)

監視制御設備

受変電・自家発・沈殿池・主ポンプ・ <KP-1N>

回分タンク共用設備監視計器盤

(既設)

1系回分タンク監視計器盤 <KP-5>

(既設)

※必要であれば分散可

