


更新前



盤内銘板表 40x12.5x12

NO.	記入文字
MCCB0	商用主幹
CKS	商用
CKS	発電
ELCB1	No. 1 ポンプ
ELCB2	No. 2 ポンプ
MCCBC	制御電源・通報装置
MCCBL1	スペースヒータ
MCCBL2	換気ファン
WL	電源
A1	No. 1 ポンプ
A2	No. 2 ポンプ
CP-LA3	AC200V電源用アレスタ

番号	符 号	型式	電圧
	27X	MY4N	AC200V
	1X1	LY2N	AC200V
	1X2	LY2N	AC200V
	19T1	H3CR-G8L	AC200V
	19T2	H3CR-G8L	AC200V
	19T12	H3YN-4	AC200V
	19T22	H3YN-4	AC200V

扉裏面

左側面パネル

内面パネル


右側面パネル

装柱型 DMZF 7.5kW Y-Δ 単独交互 通信型MPCU EMMD21

参考図面

図面名称	マンホールポンプ制御盤 内部配置図
------	----------------------

更新後



盤内銘板表 40x12.5x12

NO.	記入文字
MCCB0	商用主幹
CKS	商用
CKS	発電
ELCB1	No. 1 ポンプ
ELCB2	No. 2 ポンプ
MCCBC	制御電源・通報装置
MCCBL1	スペースヒータ
MCCBL2	換気ファン
WL	電源
A1	No. 1 ポンプ
A2	No. 2 ポンプ
CP-LA3	AC200V電源用アレスタ

番号	符 号	型式	電圧
	27X	MY4N	AC200V
	1X1	LY2N	AC200V
	1X2	LY2N	AC200V
	19T1	H3CR-G8L	AC200V
	19T2	H3CR-G8L	AC200V
	19T12	H3YN-4	AC200V
	19T22	H3YN-4	AC200V

既設通報装置→撤去
図面入れ→右側面パネルへ移設
新規通報装置他→扉裏面に設置

装柱型 DMZF 7.5kW Y-Δ 単独交互 通信型MPCU EMMD21

参考図面

図面名称	マンホールポンプ制御盤 内部配置図
------	----------------------