

消防用ホース仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、いの町が購入する消防用ホース（以下「ホース」という。）について定めるものである。
- (2) ホース及び結合金具については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているものとする。

2 品名及び規格

帝国繊維製「キンパイホース」 使用圧力1.6Mpa

3 購入本数

- (1) 呼称65mm×20m（白） 40本

4 仕様

- (1) 結合金具は、軽合金・町野式とする。
- (2) ホースと結合金具の取付けは、16#硬銅線を使用し、結合金具1個につき2ヶ所のリベット止めとする。

5 納入場所

いの町消防団本部（いの町西町1番地）

6 納入期限

令和8年12月25日

7 補則

この仕様書に疑義を生じた場合、または、変更が必要な場合は、いの町に連絡し、指示を受けること。