

金 抜 き 設 計 書

工事名 令和8年度 偕楽荘空調設備改修工事

株式会社ライト岡田設計

本社 高知市北久保5番7号
TEL(088)884-0050(代) FAX(088)884-0053
幡多事務所 四万十市中村天神橋52番地
TEL(0880)35-4380 FAX(0880)34-9171

工事名 令和8年度 偕楽荘空調設備改修工事 (株)ライト岡田設計							
設計金額		一金	一円				
記号	名称	内容	数量	称号	単価	金額	備考
A	空調設備工事	電源接続工事含む	1	式			
B	撤去工事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	中計						
	工事価格(改め計)						
	消費税相当額	10%適用	1	式			
	総合計						

記号	名称	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	空調設備工事						
	空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機	冷房40kw 暖房45kw 防振架台共	1	組			
	同上据付費	2次側配線接続共	1	組			
	マルチエアコン室内機(天カセ2方向)	冷房3.6kw 暖房4.0kw	2	台			
	マルチエアコン室内機(天カセ2方向)	冷房11.2kw 暖房12.5kw (ワイドパネル)	2	台			
	マルチエアコン室内機(天カセ1方向)	冷房4.5kw 暖房5.0kw (ワイドパネル)	1	台			
	マルチエアコン室内機(壁掛け)	冷房2.8kw 暖房3.2kw	1	台			
	同上室内機据付費	天カセ 4.0kw以下 2次側配線接続共	2	台			
	同上室内機据付費	天カセ 4.5kw以下 2次側配線接続共	1	台			
	同上室内機据付費	天カセ 12.5kw以下 2次側配線接続共	2	台			
	同上室内機据付費	壁掛け 3.2kw以下 2次側配線接続共	1	台			
	室内機振れ止め金具		5	個			
	冷媒配管	6.4/12.7	4.0	m			
	冷媒配管	9.52/15.9	2.0	m			
	冷媒配管	12.7/25.4	1.0	m			
	ドレン配管	保温付ドレンパイプ25A	6.0	m			
	既存配管接続		1	式			

記号	名称	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	既存配線切り離し再接続	一次側電源 室外機	1	台			
	既存配線切り離し再接続	一次側電源 室内機	6	台			
	配管外装	SUSラッキング仕上げ	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	機器搬入		1	式			
	レッカー費	25tラフター 養生鉄板共	1	式			
	計						

記号	名称	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B	撤去工事						
	マルチエアコン室外機撤去	冷房35.5kw 暖房40.0kw 防振架台共	1	組			
	マルチエアコン室内機撤去	天カセ 冷房3.6kw 暖房4.0kw	2	組			
	マルチエアコン室内機撤去	天カセ 冷房4.5kw 暖房5.0kw	1	組			
	マルチエアコン室内機撤去	天カセ 冷房11.2kw 暖房12.5kw	2	組			
	マルチエアコン室内機撤去	壁掛け 冷房2.8kw 暖房3.2kw	1	組			
	冷媒配管撤去	機器接続部分	1	式			
	冷媒ガス回収破壊処理		1	式			
	発生材積み・運搬	混在 60km以下	1	式			
	発生材処分	混在	1	式			
	計						